

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の二三第二項に基づき、下記の通り公表いたします。

令和 5年度分

○対象事業場：琉球セメント(株)屋部工場 沖縄県名護市宇安和1008番地

1. 処分した廃棄物の各月ごとの種類及び数量：

単位 (t)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
可燃ごみ	82	442	377	163	315	413	112	367	224	289	209	361	3,354
廃プラスチック類	99	801	698	326	486	669	156	724	760	795	1110	803	7,427
紙くず	18	74	53	52	57	41	9	30	48	52	60	80	574
木くず	159	719	464	362	507	471	132	763	480	508	429	472	5,466
ガラス陶磁器くず※	180	273	153	304	329	469	251	552	333	295	425	231	3,795

※「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」の略称

2. 燃焼ガスおよび排ガスの測定状況：

(1)測定位置：燃焼ガス温度を除く測定位置はセメント焼成炉出口煙道(測定位置の詳細については事業場で閲覧可)

(2)測定結果：

採取日	判明日	測定値									
		燃焼ガス温度 (°C) ※				一酸化炭素 ※ (ppm)	ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³ _N)	硫黄酸化物 (m ³ _N /h)	ばいじん (g/m ³ _N)	塩化水素 (mg/m ³ _N)	窒素酸化物 (ppm)
		燃焼室		集塵機							
		最低	最高	最低	最高						
2023/5/11	2022/6/13	1,240	1,420	112	122	1720	0.00005000	0.1	0.003	2.0	230
2023/6/28	2023/8/18	1,253	1,375	102	107			<0.1	0.007		210
2023/8/17	2023/10/23	1,378	1,455	113	118	360	0.00030000			3.0	
2023/11/16	2024/1/22	1,098	1,213	108	114	543	0.00002900	0.1	0.003	1.6	290
2023/12/13	2024/2/5	1,461	1,484	119	119			<0.1	0.003		390
2024/1/26	2024/3/4	1,440	1,481	119	119			<0.1	0.001		480
2024/2/21	2024/4/8	1,249	1,377	105	106	470	0.00030000	0.5	0.003		370

※燃焼ガス温度および一酸化炭素の測定値判明日は採取日によるもの

【基準値】

- ①ダイオキシン類 : 0.1 ng-TEQ/m³_N 以下
- ②硫黄酸化物 : 360 m³_N/h 以下
- ③ばいじん : 0.1 g/m³_N 以下
- ④塩化水素 : 700 mg/m³_N 以下
- ⑤窒素酸化物 : 480 ppm 以下

3. ばいじんの除去を行った日：集塵機で収集されたばいじんはすぐに原料粉砕機へ送られセメント原料となる

○その他の維持管理情報につきましては、下記までお問い合わせ下さい。

琉球セメント株式会社 屋部工場 総務部

TEL : 0980-53-8311